



Solariedoktorn



Har du frågor, tips eller idéer?

Skriv till info@ultratan.se eller Solariedoktorn, Box 80, 598 22 Vimmerby



Solariedoktorns frågespalt

Fredrik, 32 år i Bromma:

- För några år sedan kunde man sola på en skön luftmadras i genomskinlig plast. Dessa verkar inte finnas kvar längre på soloteken (i alla fall inte där jag solar). Jag undrar varför?

Solariedoktorn svarar:

- Den genomskinliga madrassen finns kvar och kan köpas hos oss här på Ultra Tan. Anledningen till att den kanske inte slog igenom helt och hållet på marknaden är att fler och fler solotek blir obemannade och då är stöldrisken uppenbar. Dessutom är hygienien lite tveksam, då det är något svårare att hålla ren madrassen. Men jag håller med om att den är riktigt bekväm och skön att sola på.

Ventilation

Har du ett solotek eller solarieavdelning med små stängda rum/bås?

Då är ventilationen A och O för att dina solkunder ska kunna få en maximal komfort under sin solning.


Att solarier alstrar mycket värme vet nog de flesta som någon gång besökt ett solotek. Denna värme kan man under vintertid ta vara på och på så sätt få minimala energikostnader för sin lokal. Men värmen som alstras är förstås inte bara positiv utan det kan också bli för varmt för solkunden, speciellt sommartid. Att ventilationen då fungerar på ett bra sätt är mycket viktigt. Detta är bra att tänka på främst vid nyinstallationer av solarier, men också vid solariebyten/ ombyggnationer.

Här ska vi ge er några råd på vägen.

När man väljer de större solariemodellerna rekommenderar vi att solariet ansluts till en luftkanal för frånluft (alltså varm luft som på detta sätt blåser ut ur lokalen) som motsvarar minst 315 mm i diameter/per solarium. Viktigt är att lika mycket luft som blåser ut på detta sätt också ska tillföras lokalen igen (kall luft) för att kyla av solarierna.

Väljer man mindre/enklare solarie modeller har de ett antal fläktar som är beroende av en god luftcirkulation i lokalen. Även när det gäller mindre modeller av solarier

är det viktigt att det finns både inluft och utluft som cirkulerar för att kyla ner rummet.



Baksidan på en Professional visar var det centrala utblåset är placerat ca 10cm mellan golv till anslutningens underkant. Paragons mått är ca 18cm. Under solariet sitter centralfilter



För mer ingående information om ventilation samt skisser över ventilation/luftflöden, gå in på www.ultratan.se/solariedoktorn eller ring vår servicetekniker på 0492-164 00.

